



Brandmeldeanlagen

Merkblatt

Bezug von Schließungen

Stand 01.04.2017

FEUERWEHR ESSLINGEN a. N.
Vorbeugender Brandschutz





Kontakt

Feuerwehr Esslingen a. N.
Vorbeugender Brandschutz

Pulverwiesen 2
73728 Esslingen a. N.

Tel.: 0711 / 3512 - 3740

Fax.: 0711 / 3512 - 3749

E-Mail: vb@esslingen.de

Internet: www.feuerwehr.esslingen.de



Merkblatt

Hinweis: Alle Schließungen werden an die Feuerwehr geliefert. Zur Installation ist ein Termin zu vereinbaren. Alle anderen Teile werden direkt an den Auftraggeber geliefert.

1.

Freischaltelemente (FSE) Typ Abloy FSD-Ersatz-Innentüren für alte Kruse-FSD

Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG
Duvendahl 92
21435 Stelle
Tel. 04174 / 592 – 22
Fax 04174 / 592 -- 33

www.kruse-sicherheit.de
mail@kruse-sicherheitstechnik.de

2.

Profilhalbzylinder für FSD-Innentüre „Schließung Esslingen“ FSD-Ersatz-Innentüren für alte Mauser-FSD

Mauser und Co. GmbH
Zeißstraße 5-7
71254 Ditzingen
Tel. 07156 / 9564 – 0
Fax 07156 / 9564 -- 29

www.mauser-blechtechnik.de
contact@mauser-blechtechnik.de

3.

Profilhalbzylinder für FIZ-Türe „Schließung Esslingen“

Diese Schließung erhalten Sie über die Feuerwehr Esslingen a. N.